



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 656/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №61» города Кирова;

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №61» города Кирова Русских Владимиру Леонидовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Ермолина С.А. от «29» октября 2018 года №656, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. «27» ноября 2018 г., с 08 ч. 30 мин. по 09 ч. 00 мин. «29» ноября 2018 г., проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области капитаном внутренней службы Павловы Иваном Сергеевичем, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №61» города Кирова место фактического осуществления деятельности юридическим лицом: 610008, г. Киров, Нововятский район ул. Ленина, 14.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова Русских Владимиром Леонидовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

		пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	Устройства для samozакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах установленные на дверях, отделяющих коридоры 1, 2, 3, 4 этажей (в количестве 10 штук) от лестничных клеток, не обеспечивают плотного закрывания створок двери, тем самым не обеспечено ограничение распространения опасных факторов пожара (двери частично перекошены, разошлись) (здание школы 1960 г.п.)	ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ); п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009)	01.06.2020	
2.	В актовй зал, расположенном на 4 этаже здания школы 1960 г.п., для отделки потолка применены горючие материалы	ч. 6 ст. 134, Таблица 29 №123-ФЗ	01.06.2020	
3.	В спортивном зале, расположенном на 4 этаже здания школы 1960 г.п., для отделки потолка применены горючие материалы	ч. 6 ст. 134, Таблица 29 №123-ФЗ	01.06.2020	
4.	Помещение хранения спортивного инвентаря, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа, без соответствующего заполнения дверного проема (установлены деревянные двери) (здание школы 1960 г.п.)	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 23, 24 №123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013)	01.06.2020	
5.	В чердачном помещении вертикальные воздуховоды не оштукатурены	п. 6.19 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	01.06.2020	
6.	Ограждения на кровле здания находятся в неисправном состоянии	п. 24 ППР в РФ	01.06.2020	
Пристрой здания школы (1993 год постройки)				
7.	Складское помещение ВЗ- П П а (пом. 32 по техническому паспорту 1 этаж) противопожарная дверь находится в неисправном состоянии (не закрывается доводчиком)	п. 61 ППР в РФ	19.08.2019	
8.	На противопожарной двери, отделяющей помещения лыжной базы (пом. 33 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствует участок термоуплотнительной ленты, предусмотренной конструкцией двери согласно паспорту на изделие	п. 61 ППР в РФ	19.08.2019	
9.	На противопожарной двери, отделяющей помещения склада (пом. 83 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствует участок термоуплотнительной ленты, предусмотренной конструкцией двери согласно паспорту на изделие	п. 61 ППР в РФ	19.08.2019	
10.	Складское помещение ВЗ- П П а (пом. 83 по техническому паспорту 1 этаж) противопожарная	п. 61 ППР в РФ	19.08.2019	

	дверь находится в неисправном состоянии (не закрывается доводчиком)			
11.	На противопожарной двери, отделяющей помещения слесарки (пом. 87 по техническому паспорту 1 этаж) от коридора, отсутствует участок термоуплотнительной ленты, предусмотренной конструкцией двери согласно паспорту на изделие	п. 61 ППР в РФ	19.08.2019	
12.	Двери запасного эвакуационного выхода, ведущего с первого этажа в правую лестничную клетку, затем непосредственно наружу, открывается не по ходу эвакуации	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.06.2020	
13.	Место сопряжения противопожарной двери помещения электрощитовой (пом. 47 по техническому паспорту 1 этаж) с противопожарной перегородкой 1-го типа не имеет предела огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, не менее чем EI 45 (противопожарная монтажная пена не заштукатурена)	ч.6 ст. 88, табл. 23 №123-ФЗ; п. 22 ППР в РФ	19.08.2019	
14.	Помещение электрощитовой (пом. 47 по техническому паспорту 1 этаж) противопожарная дверь находится в неисправном состоянии (не закрывается доводчиком)	п. 61 ППР в РФ	19.08.2019	
15.	В рекреации второго этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	пп. «В» п. 42 ППР в РФ	19.08.2019	
16.	Помещение хранения спортивного инвентаря малого спортивного зала, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа, без соответствующего заполнения дверного проема (установлены деревянные двери)	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 23, 24 №123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013	01.06.2020	
17.	Помещение хранения спортивного инвентаря большого спортивного зала, выделенное противопожарными перегородками 1-го типа, без соответствующего заполнения дверного проема (установлены деревянные двери)	ч. 1, 3 ст. 88, табл. 23, 24 №123-ФЗ, п. 4.17 СП 4.13130.2013	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 №375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС
России по Кировской области -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Павлов И.С.

(фамилия, инициалы)



М.Д.П.

« 29 » ноября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ с УИОП
№61» г. Кирова

(должность)

Русских В.Л.

(фамилия, инициалы)

« 29 » ноября 20 18 г.