



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пр-т Октябрьский, 122 а, г. Киров, 610000, тел. 67-95-12 (код 8332)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес, наименование органа государственного контроля  
(надзора или органа муниципального контроля))

г. Киров

(место составления акта)

« 27 » июня 2017г.

(дата составления акта)

09.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 228

По адресу/адресам: г.Киров, Нововятский район, ул. Ленина, 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении проверки № 228 от «23» мая 2017г. Ермолина Сергея Анатольевича заместителя начальника ОНДПР г.Кирова Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №61» города Кирова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

26 июня 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 часа 30 мин.

27 июня 2017 г. с 08 час. 30 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Кирова Главного управления МЧС России  
по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): Директор МБОУ «СОШ с УИОП №61» г.Кирова Русских В.Л. 23.05.2017г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Павлов Иван Сергеевич – государственный инспектор города Кирова по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: \_\_\_\_\_

Директор МБОУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова Русских Владимир Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учреждение образования. Функциональное назначение 4.1. Здание школы 3-х этажное. Кровля плоская, покрыта рубероидом. Стены кирпичные, перекрытие ж/2-й ст. огнестойкости. Год постройки 1983г. Вокруг школы имеется круговой асфальтированный проезд. Отопление – центральное водяное. В здании отсутствует внутренний пожарный водопровод (не требуется). В здании имеется установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, заключен договор на обслуживание установки. Имеется журнал ТО и ППР установок АПС, с отметками ответственных лиц. Имеется график ТО и ППР установок АПС. На момент проверки на всех этажах установлено аварийное освещение. На прилегающей территории к школе имеется 2 ПГ. Имеется инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями ППР в РФ. Инструктажи по пожарной безопасности с работниками учреждения проводятся 1 раз в полугодие, имеются журналы первичного и повторного инструктажей с отметками проведения инструктажей. Имеются приказы об назначении ответственных лиц за противопожарное состояние школы, об усилении противопожарного режима, о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние помещений в здании школы. У места установки прибора АПС установлено аварийное освещение, имеется инструкция по действиям персонала на случай пожара и неисправности установки АПС. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности в школе прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. В здании школы имеются огнетушители ОП-4, ОП-5 в общем количестве 33 шт. Имеется журнал учета первичных средств пожаротушения. Подвал закрыт на замок, хранения горючих материалов в подвале на момент проверки не допускается. На момент проверки на всех этажах установлено аварийное освещение.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			
2.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ---

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова –  
государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору  
Павлов И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 27 » июня 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » июня 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)